

廃棄物処理施設に係わる
ガス化改質方式の焼却施設の維持管理情報(令和7年6月分)

I. 処分量

項 目			量(t／月)	備 考
処分した量	産業廃棄物 (許可の種類毎)	①廃プラスチック	1,116	
		②紙くず	46	
		③木くず	68	
		④繊維くず	342	
		⑤ゴムくず	159	
		⑥金属くず	273	
		⑦ガラスくず ・コンクリートくず 及び陶磁器くず	273	
		⑧がれき類		
	一般廃棄物 (許可の種類毎)	①可燃物		
		②不燃物	37	
		③混合物		
合 計 量			2,314	

II. 改質ガスの温度, ばいじん濃度及びダイオキシン類濃度等

項 目		結果	備 考
1. 改質ガス温度	① 測定位置	炉頂	基準値: 1100℃
	② 測定年月日	6/1-6/30	
	③ 測定結果	1160 ℃	
	①´ 測定位置	減温塔出口	基準値: 200℃以下
	②´ 測定年月日	6/1-6/30	
	③´ 測定結果	170 ℃	
2. ばいじん除去年月日		毎日	
3. 改質ガス性状	(1) ガス採取位置	ガス化熔融炉ガス回収ライン	
	(2) ガス採取年月日	2025/3/3	
	(3) 測定結果判明年月日	2025/3/10	
	(4) 測定結果		
	① 硫黄酸化物(1回/6ヶ月)	<0.3	ppm
	② ばいじん(1回/6ヶ月)	<0.001	mg/Nm³
	③ 塩化水素(1回/6ヶ月)	<1	mg/Nm³
	④ 硫化水素(1回/6ヶ月)	<1	ppm
4. ダイオキシン類	ガス	0.025	ng-TEQ/Nm³ (2025/5/15測定)
	飛灰	0.990	ng-TEQ/g-dry (2024/7/2測定)

※上記数値は基準値以下
以 上